

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról.

A rendelet legfontosabb része, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles:

a) a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő **5. évben** és ezt követően **5 évente elvégeztetni.**

b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a már üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő **10. évben** és ezt követően **10 évente** elvégeztetni.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálathoz szükséges képzettség: /30/2009. (XI.26.) NFGM rend.

1. Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés
2. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló + 3 év gyakorlat
3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzem mérnök, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés + 3 év gyakorlat
4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés + 3 év gyakorlat
5. A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO betűjellel kezdődő tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező szakember.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készíteni, - a rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza - és annak egy példányát:

- az ingatlan tulajdonosának
- a földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató részére 8 napon belül megküldeni.

Az első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett: **2013. december 31-ig,**

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett: **2014. december 31-ig,**

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett: **2015. december 31-ig,**

d) a 2004. január 1-je és 2012. szeptember 1. közötti időszakban üzembe helyezett rendszerek esetében, vagy korábban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében **2016. december 31-ig.**

A rendelet 2012. szeptember 1.-én lépett hatályba.